

KARE+

3-in-1 room sensor



User manual

SUMMARY


Scan the QR code associated with your detector to find out more






1. Discovery	2
2. Commissioning	į
3. Installation	(
4. Instructions for use	12
5. Maintenance	14
6. Precautions and limits	15
7. Recycling	16
8. After-sales Service	1
9. Warranty	1

1. DISCOVERY





This sensor is an alarm system designed to sound an early warning in the event of a suspected fire.

The product has a life-time of 10 years in a standard domestic environment (temperature between 15°C and 30°C). The product can also be used in an exceptional domestic environment (temperature between -10°C and 50°C). Recurrent and/or prolonged use in this exceptional environment may reduce battery life and therefore the sensor's autonomy.

Box contents

- 1 device
- 1 BASE+ mounting base
- 1 adhesive fastener
- 1 CR123A battery
- 2 screws and plugs
- 1 user manual



Product ergonomics have bee validated to limit the risk of misuse.

Warning


The product must be installed in accordance with the instructions in this manual. The product will only trigger the alarm if it is correctly located, installed and maintained.

2. COMMISSIONING

Follow the commissioning procedure below:

- Turn on single-purpose switch (1)
- Wait a few seconds, then press the smoke sensor button for 3 seconds until the alarm sounds, then release to stop the alarm (2)

The life of a smoke sensor is a maximum of 10 years. Beyond this limit, the product no longer functions optimally and must be replaced.



The smoke sensor will initialize for 10 minutes. After 10 minutes, the detector is operational. The red LED will then flash every 5.30 minutes, indicating that the product is operating correctly.

Depending on the configuration and surface area of your home, you may need several sensors. Please refer to the regulations in force in your country.

Minimum installation

- one sensor per floorin corridors and/or stairwells
- between sleeping areas (bedrooms), possible sources of fire (electrical installation, etc.) and exits from your home (door, window)

Recommended installation

- one sensor per floor
- one sensor per corridor
- one sensor per stairwell
- one sensor per room (1 per 50 m²), except in the kitchen and bathroom

We recommend installing sensors:

- close to possible sources of fire less than 3 meters from bedroom
- doors, so that the sensor can be heard at night

Locations to avoid

- Outdoors
- In a place where the alarm would be difficult to hear
- Where it would be difficult to reach the detector, particularly for testing purposes
- Where the temperature is below
- -10°C or above 50°C

flows

6


- Where humidity is below 10% or above 95% (bathroom, kitchen, laundry room, etc.)
- Where direct sunlight shines on the sensor
- In a dusty or dirty environment
- In insect-infested areas
- Near heaters, windows, vents, air conditioners, fans or any other equipment that may generate air
- Near an area that is warmer or colder than the rest of the room (uninsulated walls, trap doors, etc.)

- Less than 20" (50 cm) from obstacles preventing smoke from reaching the sensor (decorative objects, walls, doors, plants, chandeliers, curtains, etc.)
- Within 20" (50 cm) of lighting fixtures (ceiling light, incandescent lamp, halogen or fluorescent lamp, etc.)

Wall or ceiling mounting

Install the smoke sensor on the ceiling in the center of the room, at least 20" (50 cm) from corners, walls, beams or any other obstacle.


Wall-mount the smoke sensor at a distance of between 12" (30 cm) and 24" (60 cm) from the ceiling.



-

Fixing on a sloping ceiling

Install the smoke sensor more than 20" (50 cm) from any corner of the room




Product installation

Use screws and plugs to secure the base.

Choose a suitable location for mounting the product:

- on the wall for KARE+

Fitting the BASE+ base with screws and plugs



To secure the base to the wall or ceiling:

- Use a level to draw a 2" (5 cm) line on the wall
- Position the base on the line with the «UP» marking and arrows pointing upwards. The small ears on either side of the base should be on the lower edge of the line
- Mark the screw holes with a pencil, then drill the holes
- Insert the nylon plugs supplied and screw on the mounting base

Fitting the BASE / BASE+ base with FIX adhesive fastener

FIX adhesive fasteners are to be used exclusively with BASE and BASE+ bases.



- Remove the white adhesive
- Place the adhesive on the base and press firmly with your fingers for 10 seconds
- Remove the red adhesive backing and stick the mounting base to the wall or ceiling
- Press firmly with your fingers for 10 seconds and wait 30 seconds



- Place the smoke sensor on the mounting base, then turn it a quarterturn to the right to secure it


You should hear a «click», indicating that the smoke sensor is secured to the base. Check that the smoke sensor is securely fixed to the wall or ceiling.

Warning

If the product is fixed with the adhesive mount, do not turn it too much, as this may twist the mount.

Compatible mounting accessories: FIX, BASE+, TAPE, MOUNT+. Use of any accessory other than those listed above will invalidate product certification

MOUNT+ base installation with screws and plugs (optional)



The MOUNT+ base can be installed on existing wall plugs, so there's no need to drill new holes in the base.

To secure the base to the wall or ceiling:

- Use a level to draw a 2" (5 cm) line on your wall.
- Position the base on the line with the «UP» marking and arrows pointing upwards. The 1" (3 cm) hole in the center of the smoke sensor should be on the line.
- Mark the screw holes with a pencil, then drill the holes
- Insert the nylon plugs supplied and screw on the mounting base

MOUNT / MOUNT+ base installation with TAPE adhesive fastener (optional)

TAPE adhesive fasteners are to be used exclusively with MOUNT and MOUNT+ bases. They are not supplied with the product, and are available as accessories.



- Place the adhesive on the mounting base and press firmly with your fingers for 10 seconds
- Remove the adhesive backing and stick the mounting base to the wall or ceiling
- Press firmly with your fingers for 10 seconds and wait 30 seconds



- Place the smoke sensor on the mounting base, then turn it a quarter-turn to the right to secure it.

You should hear a «click», indicating that the sensor is secured in its base. Check that the product is securely fastened to the wall or ceiling.

Warning

If the product is fixed with the adhesive mount, do not turn it too much, as this may twist the mount.

Compatible mounting accessories: FIX, BASE+, TAPE, MOUNT+. Use of any accessory other than those listed above will invalidate product certification

4. INSTRUCTIONS FOR USE

Every year, test the device to ensure that the light and sound indicators are working properly

	Test/Silence Button	••	(())	<i>J</i> S	
Test	Press the Test / Silence button until the alarm signal sounds, then release	1 Flash several times per second	Audible alarm signal	OPERATIONAL after 10 minutes	If the test does not work, the product has probably identified a malfunction. First of all, make sure you have complied with the precautions and limits for using the product (see §6). If this is the case, repeat the operation up to 2 times if necessary. If the test still doesn't work, wait 15 minutes and repeat the operation up to 2 times if necessary. If the test still fails, the device must be replaced
Pause alarm	Briefly press the Test / Silence button	1 flash every 10 seconds for about 10 minutes		OPERATIONAL after 10 minutes	The device then resets automatically. Pausing the alarm allows you to control a future false alarm in advance (e.g. smoke or steam generation when cooking, use of candles or incense, cigarette smoke, etc.)
Alarm stop	Briefly press the Test / Silence button	1 flash every 10 seconds for about 10 minutes		OPERATIONAL after 10 minutes	The device then resets automatically
Low battery warning		1 Flash every 45 seconds for at least 30 days	1 Bip toutes les 45 secondes pendant 30 jours minimum	NON- OPERATIONAL	The device must be replaced
Pause Low battery warning	Briefly press the Test / Silence button	1 Flash every 45 seconds for about 8 hours		NON- OPERATIONAL	The device must be replaced
End-of-life			3 beeps every 45 seconds	NON- OPERATIONAL	The device has been active for more than 10 years and must be replaced
Default		1 Flash every 45 seconds	3 beeps every 45 seconds	NON- OPERATIONAL	First of all, make sure you have complied with the precautions and limits for use of the device (see §6). Clean the back of the device using the brush attachment of a vacuum cleaner by sucking for 30 seconds (see §5). If the fault alarm persists after 15 minutes, the device must be replaced

4. INSTRUCTIONS FOR USE

Back button

Rear button	Actions produced	Rear LED
Short press	Manual attempt to connect to LoRaWAN network (join)	orange flashing: Connection attempt in progress green: Connection successful red: Connection failed

5. MAINTENANCE

Every year, clean the device and perform an alarm test:

- Remove the device from its base
- Turn the device over
- Remove dust using the brush attachment of a vacuum cleaner, vacuuming for 30 seconds (any insects, spider webs or dust in the vicinity of the device must be removed).
- Press the Test / Silence button until the alarm sounds, then release.

Warning

Do not use compressed-air sprays



6. PRECAUTIONS AND LIMITS

For your own safety, please observe the following:

- Comply with all instructions in this manual, and be aware that failing to replace your device when the user manual specifies, pausing the detector and stopping an alarm can be dangerous
- Do not install the device in one of the «Locations to avoid» (see §3) - Do not paint, cover, disassemble,
- Do not paint, cover, disassemble modify or damage the device
- The device must remain permanently installed
- Do not place naked flames, such as lighted candles, under the device
- The device cannot detect fires outside the home
- The manufacturer recommends annual maintenance of devices
- The device may not be able to detect a fire if insufficient smoke reaches the smoke sensor (smoldering fire), fire too far away, etc.)

- We recommend installing several devices for optimum safety
- Device not suitable for hearing-impaired people
- Suspected false alarms are dangerous because the smoke preceding the flames is toxic and can make you faint: despite the absence of flame, a fire can ignite in a matter of minutes
- If false alarms prove to be frequent, it may be necessary to relocate the device and reinstall it further away from sources of false alarms
- The device must not be used more than 10 years after initial commissioning
- After a fire or the presence of significant smoke under conditions deemed abnormal, the device must no longer be used and must be replaced

6. PRECAUTIONS & LIMITS

The device is fitted to:

- provide fire detection for 10 years
- power the alarm signal for 4 minutes at 85 dB
- perform weekly 10-second device tests
- provide a low-battery warning signal for 30 days

Certain conditions may damage the device, reducing sensitivity and/or battery life, and therefore the 10-year life expectancy:

- Exposure to temperatures or humidity different from normal operating conditions (see §1)
- Fouling from dust, particles, insects, cobwebs, etc.
- Non-compliance with maintenance instructions (see §5)

7. RECYCLING

The device must not be disposed of with household waste, in accordance with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The device must be handed over to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Please comply with state disposal regulations.

Thanks to your cooperation, you are helping to eliminate the potential effects of hazardous materials on the environment and human health, and to strengthen reuse, recycling and other forms of recovery.

NEXELEC is a member of the ecoorganization ECOLOGIC

Warning

The device contains a lithium battery. Do not burn, melt or incinerate the device.

8. AFTER-SALES SERVICE

To benefit from the contractual warranty, in the event of a product defect, the purchaser must send an e-mail to support@nexelec.fr with the dated purchase invoice, the product reference and date of manufacture, and a description of the defect. A return number will be assigned and the shipping address communicated. Shipment to the after-sales service is at the buyer's expense.

Nexelec

Rue Léon Griffon - Park Avenue 16C 56890 Saint-Avé - France E-mail : contact@nexelec.fr Website : www.nexelec.eu Before you can apply for the contractual warranty, you must consult the information available on the www.nexelec.eu website and obtain a return number.

No warranty claim will be accepted without a return number.

In the event of a defect detected during the warranty period, the purchaser must send the detector to NEXELEC's after-sales service department at his own expense.

The detector must be accompanied by a dated proof of purchase and a warranty claim form precisely describing the defect.

9. WARRANTY

For all new products, the seller offers professional buyers a commercial warranty covering material defects and functionalities for which the product was designed, and which render it unfit for use.

This warranty applies for a period of two years from the date of purchase indicated on the invoice, subject to handling, conditions of use and maintenance complying with the seller's recommendations contained in the user manual. It does not constitute insurance and does not apply in the event of apparent defects.

It does not apply in the event of normal wear and tear, deliberate deterioration, negligence, modifications, poor storage conditions, or failure to comply with mounting, maintenance and use instructions.

Malfunctions caused by dust and/ or insect infestation are considered normal wear and tear and are note covered by the warranty. As the battery is replaceable, the warranty does not apply in the event of malfunction of the product due to a battery defect or a lack of battery life.

In the event of a defect confirmed by NEXELEC's service department, the seller's sole obligation under the warranty is to repair or replace the defective product free of charge. This commercial warranty also covers labor costs. The seller is not obliged to pay any compensation for downtime during the warranty period.





Nexelec



Capteur d'ambiance 3-en-1



Manuel utilisateur

Scannez le QR code associé à votre détecteur pour le découvrir en détail







KARE+ K862LS

1. Découverte	4
2. Mise en service	5
3. Installation	6
4. Consignes d'utilisation	12
5. Entretien	14
6. Précautions et limites	15
7. Recyclage	16
8. SAV	17
9. Garantie	18

1. DÉCOUVERTE



Socle de fixation BAS



Le capteur de fumée est un système d'alarme destiné à déclencher une alerte anticipée en cas de démarrage d'incendie grâce à son système sonore intégré.

Le capteur a une durée de vie de 10 ans dans un environnement domestique standard (température comprise entre 15°C et 30°C). Le produit peut être utilisé dans un environnement domestique exceptionnel (température comprise entre -10°C et 50°C). Une utilisation récurrente et/ou prolongée dans cet environnement

Contenu du coffret

- 1 produit
- 1 socle de fixation BASE+
- 1 fixation adhésive
- 1 pile CR123A
- 2 vis et chevilles
- 1 manuel utilisateur



exceptionnel peut réduire la durée de vie de la pile et donc l'autonomie du produit.

L'ergonomie du produit a été validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation.

Avertissements

Le produit doit être installé conformément aux instructions de ce manuel. Le produit ne déclenchera l'alarme en temps voulu que s'il est correctement localisé, installé et entretenu.

2. MISE EN SERVICE

Respecter la procédure de mise en service suivante :

- Enclencher l'interrupteur monousage (1)
- Attendre quelques secondes puis appuyer sur le bouton du détecteur pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'alarme retentisse, puis relâcher pour que l'alarme s'arrête (2)

La durée de vie d'un détecteur de fumée est de 10 ans maximum. Audelà de cette limite, le fonctionnement du détecteur n'est plus optimal et il doit être impérativement remplacé.



Le détecteur s'initialise pendant 10 minutes. À l'issue des 10 minutes, le détecteur est opérationnel. La diode rouge clignotera ensuite toutes les 5 minutes 30 indiquant ainsi le bon fonctionnement du détecteur.

Selon la configuration et la surface de l'habitation, plusieurs capteurs de fumée peuvent être nécessaires. Référez-vous à la réglementation en viqueur dans votre pays.

Installation minimale

- un capteur par étage
- dans les couloirs et/ou les cages d'escalier
- entre les zones de repos (chambres). les sources possibles d'incendie (installation électrique, etc.) et les issues permettant de sortir de votre habitation (porte, fenêtre)

Installation recommandée

- un capteur par étage
- un capteur par couloir
- un capteur par cage d'escalier
- un capteur par pièce (1 pour 50 m²). sauf dans la cuisine et la salle de bain

Il est recommandé d'installer les capteurs:

- à proximité des sources possibles d'incendie

- à moins de 3 mètres des portes de chambre afin d'entendre le capteur la nuit

Emplacements à éviter


- En extérieur
- Dans un endroit où l'alarme serait difficile à entendre
- Dans un endroit où le capteur serait difficile à atteindre, notamment pour effectuer les tests
- Dans un endroit où la température est inférieure à -10°C ou supérieure à 50°C
- Dans un endroit où l'humidité est inférieure à 10% ou supérieure à 95% (salle de bain, cuisine, buanderie, etc.)
- Dans un endroit où le soleil éclaire directement le capteur
- Dans un endroit poussiéreux ou sale
- Dans un endroit infesté d'insectes
- À proximité d'appareils de chauffage, de fenêtres, de bouches de ventilation, de climatiseurs, de ventilateurs ou de tout autre équipement pouvant générer des écoulements d'air

- À proximité d'un endroit plus chaud ou plus froid que le reste de la pièce (murs non isolés, trappes, etc.)
- À moins de 50 cm d'obstacles empêchant la fumée d'accéder au capteur (portes, plantes, lustres, rideaux. etc.)
- À moins de 50 cm d'appareils d'éclairage (plafonnier, lampe incandescente, lampe halogène ou fluorescente, etc.)

Fixation au mur ou au plafond


Installer le capteur au plafond au centre de la pièce, en le fixant au minimum à plus de 50 cm des coins. murs, poutres ou de tout autre obstacle.

Installer le capteur au mur en le fixant à une distance comprise entre 30 et 60 cm du plafond.



Fixation à un plafond en pente

Installer le capteur de fumée en le fixant à plus de 50 cm des angles de la pièce



Pose du produit

Pour fixer le socle, privilégier le système de fixation par vis et chevilles.

Choisir un emplacement adéquat pour fixer le produit :

- au mur pour KARE+ (X862LS)

Pose du socle BASE+ avec vis et chevilles



Pour fixer correctement le socle sur le mur ou le plafond :

- Tracez un trait d'environ 5 cm sur votre mur à l'aide d'un niveau
- Positionnez le socle sur le trait avec le marquage «UP» et les flèches vers le haut. Les petites oreilles de chaque côté du socle doivent être sur le bord inférieur du trait
- Marquez les trous de vis à l'aide d'un crayon, puis percez les trous
- Insérez les chevilles en nylon fournies et vissez le socle de fixation

Pose du socle BASE / BASE+ avec fixation adhésive FIX (option)

Les fixations adhésives FIX sont à associer exclusivement avec les socles BASE et BASE+.



- Retirez la fixation adhésive blanche
- Placez l'adhésif sur le socle de fixation et appuyez fermement avec vos doigts pendant 10 secondes
- Retirez la protection adhésive rouge et collez le socle de fixation sur le mur ou le plafond
- Appuyez fortement avec vos doigts pendant 10 secondes et attendez 30 secondes



- Placez le capteur sur le socle de fixation, puis tournez-le d'un quart de tour vers la droite pour le fixer.

Vous devez entendre un «clic», indiquant que le produit est fixé sur son socle. Vérifiez que le capteur est bien fixé au mur ou au plafond.


Avertissement

Si le capteur est fixé avec la fixation adhésive, ne pas trop le tourner au risque de vriller la fixation.

Accessoires de fixation compatibles : FIX, BASE+, TAPE, MOUNT+. L'utilisation d'un accessoire autre que ceux indiqués ci-dessus entraîne la suppression de la certification du produit.

, and the state of the state of

Pose du socle MOUNT+ avec vis et chevilles (option)



Le socle MOUNT+ peut s'installer sur des chevilles déjà en place pour ne pas percer de nouveaux trous dans le support. Pour fixer correctement le socle sur le mur ou le plafond :

- Tracez un trait d'environ 5 cm sur votre mur à l'aide d'un niveau
- Positionnez le socle sur le trait avec le marquage «UP» et les flèches vers le haut. Le trou de 3 cm au centre du détecteur doit être sur le trait
- Marquez les trous de vis à l'aide d'un crayon, puis percez les trous
- Insérez les chevilles en nylon fournies et vissez le socle de fixation

Pose du socle MOUNT+ avec fixation adhésive TAPE (option)

Les fixations adhésives TAPE sont à associer exclusivement avec les socles MOUNT et MOUNT+. Elles ne sont pas fournies avec le produit, et sont disponibles en tant qu'accessoires.



- Retirez une des deux protections adhésives
- Placez l'adhésif sur le socle de fixation et appuyez fermement avec vos doigts pendant 10 secondes
- Retirez la seconde protection adhésive et collez le socle de fixation sur le mur ou le plafond
- Appuyez fortement avec vos doigts pendant 10 secondes et attendez 30 secondes



- Placez le capteur sur le socle de fixation, puis tournez-le d'un quart de tour vers la droite pour le fixer.

Vous devez entendre un «clic», indiquant que le capteur est fixé sur son socle. Vérifiez que le capteur est bien fixé au mur ou au plafond.

Accessoires de fixation compatibles : FIX, BASE+, TAPE, MOUNT+. L'utilisation d'un accessoire autre que ceux indiqués ci-dessus entraîne la suppression de la certification du produit.

4. CONSIGNES D'UTILISATION

Chaque année, procédez au test du détecteur afin de vérifier le bon fonctionnement

des indicateurs lumineux et sonores.

	Bouton Test/Silence	••	())	<i>J</i> S	
Test	Appuyer sur le bouton Test / Silence jusqu'à ce que le signal d'alarme retentisse, puis relâcher	1 Flash plusieurs fois par seconde	Signal sonore d'alarme	OPERATIONNEL après 10 minutes	Si le test ne fonctionne pas, le produit a probablement identifié un défaut de fonctionnement. Assurez-vous tout d'abord que vous avez bien respecté les précautions et limites d'utilisation du détecteur (cf. 86). Si tel est le cas, renouvelez l'opération jusqu'à 2 fois si nécessaire. Si le test ne fonctionne toujours pas, attendez 15 minutes et renouvelez l'opération jusqu'à 2 fois si nécessaire. Si le test ne fonctionne toujours pas, alors le capteur doit être remplacé
Mise en pause de l'alarme	Appuyer brièvement sur le bouton Test / Silence	1 Flash toutes les 10 secondes pendant 10 minutes environ		OPÉRATIONNEL après 10 minutes	Le capteur de fumée se remet ensuite en fonction automatiquement. La mise en pause de l'alarme permet de contrôler à l'avance une fausse alarme à venir (ex : génération de fumée ou de vapeur en cuisinant, utilisation de bougies ou d'encens, fumée de cigarettes, etc.)
Arrêt alarme	Appuyer brièvement sur le bouton Test/ Silence	1 Flash toutes les 10 secondes pendant 10 minutes environ		OPÉRATIONNEL après 10 minutes	Le capteur de fumée se remet ensuite en fonction automatiquement
Avertisseur pile faible		1 Flash toutes les 45 secondes pendant 30 jours minimum	1 Bip toutes les 45 secondes pendant 30 jours minimum	NON OPÉRATIONNEL	Le produit doit être remplacé
Mise en pause Avertisseur pile faible	Appuyer brièvement sur le bouton Test / Silence	1 Flash toutes les 45 secondes pendant 8 heures environ		NON OPÉRATIONNEL	Le produit doit être remplacé
Fin de vie			3 Bips toutes les 45 secondes	NON OPÉRATIONNEL	Le produit est actif depuis plus de 10 ans, et doit donc être remplacé
Défaut		1 Flash toutes les 45 secondes	3 Bips toutes les 45 secondes	NON OPÉRATIONNEL	Assurez-vous tout d'abord que vous avez bien respecté les précautions et limites d'utilisation du produit (cf. §6). Nettoyez l'arrière du produit à l'aide de l'embout brosse d'un aspirateur en aspirant pendant 30 secondes (cf. §5). Si l'alarme de défaut persiste après 15 minutes, alors le produit doit être remplacé

4. CONSIGNES D'UTILISATION

Bouton arrière

Bouton arrière	Actions produites	LED arrière
Appui court	Tentative manuelle de connexion au réseau LoRaWAN ou EnOcean (join)	orange clignotant : tentative de connexion en cours vert : Connexion réussie rouge : Connexion ratée

5. ENTRETIEN

Chaque année, procédez au nettoyage et au test d'alarme du détecteur :

- Retirez le détecteur de son socle
- Retournez le détecteur
- Retirez la poussière à l'aide de l'embout brosse d'un aspirateur en aspirant pendant 30 secondes (tout insecte, toile d'araignée ou amas de poussière à proximité du détecteur doit être retiré)
- Appuyez sur le bouton Test / Silence jusqu'à ce que le signal d'alarme retentisse, puis relâcher

Avertissement

N'utilisez pas de bombe à air comprimé ou équivalent



6. PRÉCAUTIONS ET LIMITES

Pour votre sécurité, veillez à bien respecter les dispositions suivantes :

- Se conformer à toutes les instructions de la présente notice et rester vigilant sur le fait que ne pas remplacer son produit quand le manuel utilisateur le précise, mettre en pause le produit et arrêter une alarme peuvent s'avérer dangereux - Ne pas installer le produit dans un
- des « Emplacements à éviter » (cf. §3) Ne pas peindre, couvrir, démonter,
- modifier, ou détériorer le produit
- Le produit doit rester installé en permanence
- Ne pas placer sous le produit de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées
- Le produit ne peut pas détecter des incendies extérieurs à l'habitation
- Le fabricant préconise un entretien annuel des produits
- Le produit peut ne pas être en mesure de détecter un incendie si une quantité insuffisante de fumée atteint le capteur du produit (feu couvant,

feu trop éloigné, etc.)

- Il est préconisé l'installation de plusieurs produits pour une sécurité optimale
- Le produit n'est pas adapté aux personnes malentendantes
- La suspicion de fausse alarme est dangereuse car les fumées précédant la venue des flammes sont toxiques et peuvent vous faire perdre connaissance : malgré l'absence de flamme, un incendie peut s'embraser en quelques minutes
- Si les fausses alarmes s'avéraient être fréquentes, il pourrait être nécessaire de changer de place le produit et de le réinstaller plus loin des sources de fausses alarmes
- Le produit ne doit pas être utilisé au-delà d'un délai de 10 ans après la première mise en service
- Après un incendie ou après une présence de fumée notable et dans des conditions réputées anormales, le produit ne doit plus être utilisé et doit impérativement être remplacé

6. PRÉCAUTIONS ET LIMITES

Le produit intègre une pile d'une autonomie de 5 ans conçue pour :

- assurer la détection incendie pendant 5 ans
- alimenter le signal d'alarme pendant 4 minutes à 85 dB
- réaliser des tests hebdomadaires du produit pendant 10 secondes
- indiquer que la pile est faible par un signal sonore pendant 30 jours.

Certaines conditions peuvent endommager le produit, réduire la sensibilité et/ou la durée de vie de la pile et donc l'autonomie prévue de 5 ans:

- Une exposition à des températures ou une humidité différentes des conditions d'utilisation normales (cf. §1)
- L'encrassement par la poussière, la présence de particules, d'insectes, de toiles d'araignée, etc.
- Le non-respect des conseils d'entretien (cf. §5)

7. RECYCLAGE

Le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers, conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Le produit doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Respectez les lois de l'Etat en matière de mise au rebut.

Grâce à votre coopération, vous contribuez à éliminer les effets potentiels de matières dangereuses sur l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à renforcer la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de récupération. NEXELEC adhère à l'éco-organisme ECOLOGIC







Avertissement

Le produit contient une pile lithium. Ne pas jeter le produit au feu, le faire fondre ou l'incinérer.





8.SAV

Pour bénéficier de la garantie contractuelle, en cas de défaut du produit, l'acheteur doit envoyer un e-mail à support@nexelec.fr avec la facture d'achat datée, la référence du produit et la date de fabrication, ainsi qu'une description du défaut. Un numéro de retour sera attribué et l'adresse de livraison communiquée. L'envoi au SAV est à la charge de l'acheteur.

Avant de pouvoir demander la garantie contractuelle, vous devez consulter les informations disponibles sur le site :

et obtenir un numéro de retour

Aucune demande de garantie ne sera acceptée sans numéro de retour.

En cas de défaut constaté pendant la période de garantie, l'acheteur doit envoyer à ses frais le détecteur au service après-vente de NEXELEC.

Le détecteur doit être accompagné d'une preuve d'achat datée et d'un formulaire de demande de garantie décrivant précisément le défaut.

Nexelec

Rue Léon Griffon - Park Avenue 16C 56890 Saint-Avé - France Courriel : contact@nexelec.fr Site Web : www.nexelec.eu

9. GARANTIE

Pour tous les nouveaux produits, le vendeur offre aux acheteurs professionnels une garantie commerciale couvrant les défauts matériels et les fonctionnalités pour lesquelles le produit a été conçu, et qui le rendent impropre à l'utilisation.

Cette garantie s'applique pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat indiquée sur la facture, sous réserve d'une manipulation, de conditions d'utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations du vendeur contenues dans le manuel d'utilisation. Elle ne constitue pas une assurance et ne s'applique pas en cas de vices apparents.

Elle ne s'applique pas en cas d'usure normale, de détérioration délibérée, de négligence, de modification, de mauvaises conditions de stockage, de non-respect des instructions de montage. d'entretien et d'utilisation.

Les dysfonctionnements causés par la poussière et/ou les infestations d'insectes sont considérés comme une usure normale et ne sont pas couverts par la garantie. La batterie étant remplaçable, la garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement du produit dù à un défaut de la batterie ou à un manque d'autonomie de celle-ci.

En cas de défaut confirmé par le service après-vente de NEXELEC, la seule obligation du vendeur au titre de la garantie est de réparer ou de remplacer gratuitement le produit défectueux. Cette garantie commerciale couvre également les frais de main d'œuvre. Le vendeur n'est pas tenu de verser une quelconque indemnité pour le temps d'immobilisation pendant la période de garantie.



Nexelec